



No
(No)

: C1-24-2036-R1

Müşteri
(Customer)

: AGER END. METAL ÜRÜN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İmalatçı
(Manufacturer)

: AGER END. METAL ÜRÜN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Numune Tanımı
(Definition of the Samples)

: RACK KABİNET (RACK CABIN)

Marka
(Trade Mark)

: AGER

Teknik Veriler
(Technical Data)

: İklim Seviyesi (Climatic level); C2
: Sanayi Atmosferi (Industrial atmosphere level); A2d

Test Standardı
(Test Method)

: UL 62368-1, 2nd Ed, 2014-12-01 Ses/video, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları Bölüm 1: Güvenlik gereklilikleri (Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements)
: CSA C22.2 No. 62368-1-14, 2nd Ed., Ses/video, bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanları Bölüm 1: Güvenlik gereklilikleri (Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements)

Konu
(Subject)

: TEST SONUCU (OLUMLU)
: TEST RESULT (PASSED)

Uygulanan Test(ler)
(Test(s) Applied)

: Hareketin Kontrolü (Control of Movement)
: Eğimli Yüzeylerde Kabinet Yapısının Mekanik Kontrolü (Mechanical Control of Cabinet Structures on Inclined Surfaces)
: Sertlik Testi (Stiffness Test)
: Conta Testleri (100 °C / 7 gün) (Gasket Tests (100 °C / 7 days))

Test Rapor Numarası
(Test Report Number)

: KD-24-2036-R1-N1-1

Sertifika Tarihi
(Certificate Date)

: 05.03.2025

Person in Charge of Test

Cem AKDOĞAN

Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden kontrol edebilirsiniz.

You can check the certificate details via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

