

No : C-23-2255-R1
Müşteri : AGER END. METAL ÜRÜN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İmalatçı : AGER END. METAL ÜRÜN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün Tanımı : BOŞ MAHFAZALAR
Marka : AGER
Teknik Veri : IP66, IP65, IP55, IK10
Test Standardı : IEC 62208:2023
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İşaretleme ve İşaretlerin Silinmezliği, Statik Yükler, Mekanik Çalışma, Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması, Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Derecesi, Sınıf I Mahfazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında Etkin Toprak Sürekliliği, Mor Ötesi Işımaya Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Isıl Güç Kaybı Yeteneği, Yalıtkan Malzemelerin Özellikleri, Korozyona Karşı Dayanıklılık

Test Rapor Numarası : 23-2255-R1-N1-1

Sertifika Tarihi : 14.12.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN



Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code

www.lvt.com.tr

