



Belge Numarası	110-1-62208/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	75. YIL OSB MAH. ORG. SAN. BÖL. 22. CAD. NO:2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	75. YIL OSB MAH. ORG. SAN. BÖL. 22. CAD. NO:2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
Tescilli Ticari Marka	AGER
İlgili Standart	TS EN IEC 62208:2023- Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208:2023 - Empty Enclosures For Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies - General Requirements

İlk Belgelendirme Tarihi 10.01.2024

Yeni Yayın Tarihi 10.01.2024

Belgenin Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2027

Belge Kapsamı

IP55 SAHA TİPİ BOŞ PANO

- Metal / Zemin Sabitlenen / IP55 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 800 mm x 600 mm x 600 mm
- Isıl Güç Kaybı: 100W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm):EREĞLİ DEMİR ÇELİK / ERDEMİR / 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Zamak 7x49 Kollu Pano Kilidi - KOD:20844080 1 Adet
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / ML4714 İnterpon 610 RAL7035CA TN
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- Menteşe: MESAN / Zamak gizli Menteşe MESAN : 194.3 2 Adet

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)



Karekodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.

10/01/2024
Ata ÇELİK ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
(110-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

IP65 SAHA TİPİ BOŞ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP65 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 700 mm x 600 mm x 600 mm
- Isıl Güç Kaybı: 100W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm):EREĞLİ DEMİR ÇELİK / ERDEMİR / 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Zamak 7x49 Kollu Pano Kilidi 1 Adet
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / ML4714 İnterpon 610 RAL7035CA TN
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- Mentеше: MESAN / Zamak gizli Mentеше 2 Adet

IP66 SAHA TİPİ BOŞ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / IP66 / Bina Dışı / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 700 mm x 600 mm x 600 mm
- Isıl Güç Kaybı: 100W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm):EREĞLİ DEMİR ÇELİK / ERDEMİR / 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Zamak 7x49 Kollu Pano Kilidi 1 Adet
- Boya Özellikleri: AKZO NOBEL / ML4714 İnterpon 610 RAL7035CA TN
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- Mentеше: MESAN / Zamak gizli Mentеше 2 Adet

10/01/2024
Ata Güneş ARSLANLI
Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

