

TEST KATILIM BELGESİ

14.06.2021

YAPISAL OLMAYAN PARÇALARIN VE SİSTEMLERİN SİSMİK TESTİ

Numunenin Üreticisi/Üretim Adresi

: Ager End. Metal Ürün San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.
75. Yıl Mah. Kobi Org. San. Böl. 102. Cad. No:5 Odunpazarı / Eskişehir

Numunenin Adı Ve Tanımı

: Server / Data Center Kabinet / AG-SR/DC 42U 8010
800x1000x1950 (mm) boyutlarında Server/Data Center Kabinet

Test Tarihi

: 27.05.2021

Uygulanan Standartlar

: • TS EN IEC 60068-3-3 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-3: Destek dokümantasyonu ve kılavuz - Donanım için sismik deney yöntemleri
Bu standart kapsamındaki sismik testler Zone 4 zemin ivmelenmesi ile gerçekleştirilmiştir.

• TS EN 60068-2-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-6: Deneyler - Deney fc: Titreşim (Sinüs Biçimli)

• TS EN 60068-2-57 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-57: Deneyler - Deney Ff: Titreşim - Zaman geçmişi ve sinüs vuru yöntemi

Montaj İşlemleri

: TS EN 60068-2-47 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-47: Deneyler - Titreşim, çarpma ve benzeri dinamik deneyler için numunelerin montajı standardına göre gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvarın Adı/Adresi

: Allianz Teknik, TÜRKAK tarafından AB-1601-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk-Alman Üniversitesi Şahinkaya Cd. No: 90, 34820 Beykoz / İstanbul

Test Raporu Referans Numaraları/Yayın Tarihi

: EQ-AZTEK-21-019/ 14.06.2021

*Daha fazla bilgi için lütfen test raporuna bakınız.

Erkan ÖZDAĞ
Allianz Teknik Müdürü

Allianz  **Teknik**