



Belge Numarası 110-1-61587/R1

Kuruluşun Adı / Firma Adı AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kuruluşun Adresi 75. YIL OSB MAH. ORG. SAN. BÖL. 22. CAD. NO:2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

Kuruluşun Üretim Yeri Adı AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kuruluşun Üretim Yeri Adresi 75. YIL OSB MAH. ORG. SAN. BÖL. 22. CAD. NO:2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

Tescilli Ticari Marka AGER

İlgili Standart TS EN 61587-1: 2022 - Elektronik Cihazlar için Mekanik Yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için Deneyler – Bölüm 1: Kabinler, Raflar, Alt Raflar ve Şase için İklimsel Deneyler, Mekanik Deneyler ve Güvenlikle İlgili Hususlar – Genel Kurallar
IEC 61587-1: 2022 - Mechanical Structures for Electronic Equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 1: Climatic, Mechanical Tests and Safety Aspects for Cabinets, Racks, Subracks and Chassis - General Requirements

İlk Belgelendirme Tarihi 28.05.2019

Yeni Yayın Tarihi 16.06.2023

Belgenin Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2026

Belge Kapsamı

- Tip / Model: Dikili Tip / Duvar Tipi / Duvar Tipi (SOHO) / Harici Tip / Rack Kabin
- Sismik Dayanıklılık:-
- Ekranlama Yeteneği: -
- Klimatik Sınıf: C2
- Endüstriyel Ortam Sınıfı: A2
- Statik Mekanik Yük Sınıfı: SL6
- Dinamik Yük Sınıfı: DL4
- Çarpma Sınıfı: K2
- Koruma Sınıfı: IP20 [Dikili Tip, Duvar Tipi, Duvar Tipi (SOHO)]
- Koruma Sınıfı: IP66 (Harici Tip)
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Boyutlar: DİKİLİ TİP 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U, 45U, 47U
DUVAR TİPİ 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U, 26U
DUVAR TİPİ (SOHO) 4U, 6U, 7U, 9U, 12U
HARİCİ TİP 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U, 26U, 32U, 36U, 42U, 45U, 47U
- Kabinin Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : DKP Sac / 1mm – 1,2mm – 1,5mm
- Kabinin Boya Özellikleri: Elektrostatik Toz Boya / RAL 9005 – RAL 7035 / 80µm ± 20µm



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

16 / 06 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel: 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

